



Начальнику
РГУ «Отдела по чрезвычайным ситуациям
района Биржан сал»
ДЧС Акмолинской области
Шелкоплясову Д.С.

**Акт выполненных работ
согласно предписанию об устранении нарушений №29**

КГУ «Общеобразовательная школа села Тасшалкар отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области» согласно вашего предписания по устранению нарушений №29 от 09.04.2024 года предоставляет акт выполненных работ на 06.05.2024г:

№	Замечания	Проделанная работа
1	Разработать и утвердить инструкцию, устанавливающую для объектов соответствующей его пожарной опасности	Выполнено
2	Доукомплектовать пожарный щит в полной мере немеханизированным инструментом и пожарным инвентарем в соответствии с классом пожара «А»	Выполнено
3	Разработать и утвердить проектную документацию на устройство мини-центра «Балауса» в школе	Выполнено
4	Выполнить соединение, оконцевания и ответвления жил проводов. Во всех помещениях здания школы и котельной при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов	Выполнено
5	Оборудовать дымовую трубу отопительного котла котельной искрогасителем	Выполнено
6	Закрепить розетки в учебных кабинетах	Выполнено
7	В кабинете лингофон 1-го и 2-го этажа, информатики электрические розетки смонтировать на не горючем основании	Выполнено
8	Предоставить всю необходимую техническую документация по установке пожарной автоматики (акты приемки входящих в состав систем и установок пожарной автоматики итд	Выполнено
9	Провести техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики проводимые каждые пять лет с участием представителей заказчика и монтажно-наладочной (пусконаладочной) организации в здании школы	Выполнено
10	Смонтировать электрическую сеть по первой категории надежности, начиная от вводно-распределительного устройства до потребителя энергии-для питания системы противопожарной защиты	Выполнено

Директор школы



К.Кожаметов

